



**IMPIANTI  
PADOVA**

info@impiantipadova.it

Numero Verde  
**800.810.164**

Impianti Padova S.a.s.  
Di Tiranti Valerio & C.  
Via N. Dalle Laste, 8 – 35126 Padova  
P.I. e C.F. 05263800285  
Att. abilitata per impianti DM 22/01/2008  
n. 37 Art. 1 Lett. A,B,C,D,E,F,G

## CLIMATIZZATORE PREDISPOSTO

	<p><b>LA PREDISPOSIZIONE PER LO SPLIT</b></p> <p>La predisposizione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 tubature in rame</li><li>• scarico condensa <u>funzionante</u></li><li>• la cablatura elettrica (deve essere composta da <u>almeno 4 fili</u>)</li></ul>
	<p><b>LA PREDISPOSIZIONE ESTERNA</b></p> <p>La predisposizione esterna è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una coppia di tubi in rame per ogni split <u>lunghi almeno 80cm</u></li><li>• la tubatura deve avere la <u>guaina termica integra</u></li><li>• <u>3 fili elettrici</u> da 2,5mmq per alimentare l'unità esterna</li><li>• <u>almeno 4 fili elettrici</u> per ogni split</li></ul>
 	<p><b>LA PREDISPOSIZIONE ELETTRICA</b></p> <p>La predisposizione elettrica include un <u>interruttore</u> che consenta di spegnere l'unità esterna e potrebbe essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uno specifico quadretto vicino l'unità esterna</li><li>• un interruttore sul quadretto interno dell'abitazione</li><li>• un interruttore di tipo 0/1 posto in qualche punto vicino all'unità esterna</li></ul>

Se la predisposizione non dovesse avere tutte le caratteristiche sopra elencate, è da considerarsi **NON COMPLETA**. Sarà pertanto necessario intervenire per completare la vostra predisposizione al fine di poter installare il climatizzatore.

## CLIMATIZZATORI ESISTENTI

Nel caso sia già installato un climatizzatore, la predisposizione potrebbe non essere adeguata agli attuali climatizzatori e/o normative ed in particolare:

- cablatura elettrica mancante di 1 o 2 fili e/o da sostituire perché diversa rispetto agli attuali climatizzatori
- interruttore spesso mancante
- tubature frigorifere esterne corte e quindi da prolungare